



Дел. број: 02-30/2024/3
Нови Сад, 26.04.2024. године

ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ

Поштовани, молим Вас да нам доставите понуду за Преглед и одржавање машинске инсталације ПП заштитне опреме, дојављивача пожара и дојаве гаса Централне зграде Универзитета у Новом Саду:

Понуду конципирати како је дато у захтеву по ставкама и роком важења како је дато у захтеву:

1. ЦЕНТРАЛА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА:

- провера функционалности централе; сигнали, квара, аларма, напајање главног и резервног извора
- провера рада ручних и аутоматских јављача пожара побудом у целом објекту,
- издавање стручног налаза са роком важења 3 месеца.

2. АУТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА - СПРИНКЛЕРИ:

- визуелни преглед инсталације, да нема механичких оштећења,
- функционална проба стартовања пумпе, отварања спринклер вентила у систему
- издавање стручног налаза са роком важења 6 месеци.

3. АУТОМАТСКИ СИСТЕМ ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА У СЕРВЕР САЛИ ФМ-200:

- визуелна контрола боца, стање манометра притиска,
- провера напуњености боца гасом ФМ-200,
- провера функције окидања, без боца - "испуцавање"
- провера заптивености вентила,
- издавање стручног налаза са роком важења 6 месеци

4. ПРОТИВ-ПОЖАРНЕ КЛАПНЕ:

- функционална проба отварања и затварања ПП клапни-појединачно у целом објекту
- издавање стручног налаза са роком важења 6 месеци

5. ХИДРАНТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ:

- провера притиска и проточног капацитета воде
- пуштање воде преко манометра у посуду
- издавање стручног налаза са роком важења 6 месеци

6. ПРОТИВ-ПАНИЧНА РАСВЕТА:

- провера рада сваке светиљке посебно са мерењем времена аутономије рада,
- замена неисправних паника,
- Издавање стручног налаза са роком важења 6 месеци

7. ХИДРОЦЕЛ ИНСТАЛАЦИЈА:

- визуелни преглед пумпи,
- подешавање капацитета притиска,
- укључивање и искључивање пумпи и стављање у мобилно стање
- издавање стручног налаза са роком важења 6 месеци

8. ЦЕНТРАЛА ЗА ДЕТЕКЦИЈУ ЦО У ГАРАЖАМА:

- све исте радње као за централу за дојаву пожара

9. ПРОТИВ-ПОЖАРНИ АПАРАТИ:

- контрола напуњености прахом С,
- издавање атест-картице са роком важења 6 месеци

НАПОМЕНА:

Добављач је дужан да у поступку редовне контроле, сервиса и одржавања опреме за ње Машинске инсталације ПП Заштите Централне зграде Универзитета у Новом Саду ради на начин како је



Телефон / Phone: +381 21 485 2000, 485 2020 | Факс / Fax: +381 21 450 418 | Е-mail: rektorat@uns.ac.rs | <http://www.uns.ac.rs>

то предвиђено нормама и упутствима произвођача опреме, уређаја и остале опреме прати законске и временске рокове.

Добављач је обавезан да:

- услуге врши на начин како је то предвиђено нормама и упутствима произвођача опреме, уређаја и остале опреме
- прати законске и временске рокове за контролу
- доставља записник тј. стручни налаз

Понуду конципирати како је дато у захтеву, понуду доставити на меморандуму уредно испуњену и оверену. Уколико понуда не садржи све тражено из захтева и ако није оверена, сматраће се неисправном.

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

Цене предметних услуга морају бити исказане у **динарима** са и без пореза на додату вредност и укупно.

Цене у понуди дају се искључиво у динарима са и без ПДВ-а и укупно.

Ценом понуђача морају бити обухваћени и сви евентуални попусти (не исказују се посебно). Цена се даје ФЦО наручилац и њоме се обухватају сви зависни трошкови који је оптерећују.

Остали елементи битни за исправност понуде:

- Рок: 08.05.2024.године.
- Време до 10.30 часова.
- Место УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ – РЕКТОРАТ; Зорана Ђинђића 1
21000 Нови Сад (2. спрат, ЈАВНЕ НАБАВКЕ)

Или на е-маил: javnenabavkeuns@uns.ac.rs

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ

1. Структура цене – са и без урачунатог пореза на додату вредност и укупно
2. Квалитет – у складу са важећим стандардима у области
4. Услови плаћања – мин. 15 дана по пријему фактуре, а након обављене испоруке
5. Рок важења понуде – 30 (тридесет) дана, од дана отварања понуда
6. Модел уговора – саставни део понуде.

С поштовањем,

Универзитет у Новом Саду